



## Wichtiger Hinweis!



Im Versorgungsgebiet unserer Gesellschaft erfolgt die Versorgung der Orte Bünde, Kirchlengern und teilweise Rödinghausen und Spenge mit H-Gas.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in Spenge Hücker- Aschen nur die nachstehend aufgeführten Straßen mit Erdgas der Gruppe "H" versorgt werden!

Auf dem Schlaage	Kleine Straße	Obernstraße
Bergstraße	Kniggenbrink	Schusterfeld
Brüggensiek	Laimbrink	Strangweg
Bünder Straße 171-495	Luinendecker	Südholz
Gehlenbrink	Moorstraße	Torfstraße
Im Kirchdorf	Mühlenpatt	Ulmenweg
Im Winkel	Neuer Weg	Windmühlenweg
In der Flur	Niedernstraße	

Der Betriebsheizwert ist unter Betriebsbedingungen festzulegen.

$$H_{i,b} = H_{i,n} \times \frac{(p_{amb} + p_e) \times T_n}{p_n \times T \times k}$$

**Entsprechende Anschlussdaten entnehmen Sie bitte folgenden Werten:**

### Erdgas der Gruppe H (E)

Betriebsheizwert (Mittelwert)	$H_{i,b}$ 9,500 kWh/m <sup>3</sup>
Brennwert	$H_{s,n}$ 11,102 kWh/m <sup>3</sup>
Heizwert	$H_{i,n}$ 10,011 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe-Index	$W_o$ 14,684 kWh/m <sup>3</sup>
Dichteverhältnis	$d$ 0,572

### Erdgas der Gruppe L (LL)

Betriebsheizwert (Mittelwert)	$H_{i,b}$ 8,500 kWh/m <sup>3</sup>
Brennwert	$H_{s,n}$ 9,780 kWh/m <sup>3</sup>
Heizwert	$H_{i,n}$ 8,815 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe-Index	$W_o$ 12,312 kWh/m <sup>3</sup>
Dichteverhältnis	$d$ 0,631

Der Betriebsheizwert ist unter Betriebsbedingungen festzulegen.

$$H_{i,b} = H_{i,n} \times \frac{(p_{amb} + p_e) \times T_n}{p_n \times T \times k}$$

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fachleute gern zur Verfügung:

Herr Bernd Vienop ☎ 05223 967-153  
Herr Michael Wetzel ☎ 05223 967-157

**Stand 16.10.2008**